



ข้อบัญญัติ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินและนายอำเภอแกลง จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ การซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบกำจัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย ตามรายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส)

นายอำเภอแกลง

ภาคผนวกแนบท้ายข้อบัญญัติ
บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ซม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออกขนาด ๘ ซม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ – ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบชั้นหลุมอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๘ – ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตชั้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๑๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๑๙๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ – ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วควาดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ – ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอากไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป



รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานกักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถองค์การบริหารส่วนตำบลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม



บ่อตกไข่แบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวน คน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาท่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ	ขนาดบ่อ		ความยาว
		ความลึกน้ำ (ม.)	ความกว้าง (ม.)	
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายดำนัย พงษ์ศิริเวศน์	ประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน	ดำนัย พงษ์ศิริเวศน์	
๒	นายถวัลย์ ใจดี	รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน	ถวัลย์ ใจดี	
๓	นายสอน ตระกูลดี	เลขานุการสภา อบต.ทุ่งควายกิน	สอน ตระกูลดี	
๔	นายชาตรี วงศ์จันทร์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๔	ชาตรี วงศ์จันทร์	
๕	นายพินิจ หวานเสนาะ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๕	พินิจ หวานเสนาะ	
๖	นายยงยุทธ เสียงหวาน	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๖	ยงยุทธ เสียงหวาน	
๗	นายเสนาะ แข็งแรง	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๗	เสนาะ แข็งแรง	
๘	นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๘	วุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล	
๙	นายธำรงค์ อภิญ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๙	ธำรงค์ อภิญ	
๑๐	นายวิเทพ คีตรอบคอบ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๑๐	วิเทพ คีตรอบคอบ	
๑๑	นายปัญญา แว่ววัศรี	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๑๑	ปัญญา แว่ววัศรี	

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระ ช่างไม้)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน

(นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ตรวจรายงานการประชุม

(นายปัญญา แว่ววัศรี)
ตรวจรายงานการประชุม

(นายชาตรี วงศ์จันทร์)
ตรวจรายงานการประชุม

นายดำนัย พงษ์ศิริเวศน์
ประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดเวลาในการประชุมสภาฯ ต่อในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกันครับ พักการประชุมสภาฯ ครับ

- พักการประชุม -

นายสอน ตระกูลดี
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมด้วยครับ ขณะนี้ผมได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุม นับจำนวนได้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินครับ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินดำเนินการประชุมสภาต่อไปครับ

นายดำนัย พงษ์ศิริเวศน์
ประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายดำนัย พงษ์ศิริเวศน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ขอมอบหมายให้ท่านถวัลย์ ใจดี รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินปฏิบัติหน้าที่แทนครับ เชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (กองช่าง)

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (กองช่าง) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ชี้แจงญัตติครับ

นายศักดิ์สิทธิ์ กุมมะ
นายก อบต.ทุ่งควายกิน

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมนายศักดิ์สิทธิ์ กุมมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (กองช่าง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระ ช่างไม้)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน


(นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ตรวจรายงานการประชุม


(นายปัญญา แว่ววัชร)
ตรวจรายงานการประชุม


(นายชาติรี วงศ์จันทร์)
ตรวจรายงานการประชุม

นายศักดิ์สิทธิ์ กุมภะ
นายก อบต.ทุ่งควายกิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

นายวิฑูรย์ คีรธอบคอบ
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน
หมู่ที่ ๑๐

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

นางสาวไอลักษณ์ จิตตรง
ปลัด อบต.ทุ่งควายกิน

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

นายปัญญา แวววัศศรี
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน
หมู่ที่ ๑๑

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระ ช่างไม้)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน

(นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ตรวจรายงานการประชุม

- รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ทั้งหมด ก็ได้แนบให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ไปพร้อมกับญัตติแล้วนะครับ เมื่อทางสภาฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วก็จะ
ดำเนินการตามระเบียบ เพื่อที่จะประกาศใช้ต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

- ครับ ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ไหมครับ เชิญครับ

- เชิญท่านวิฑูรย์ คีรธอบคอบ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๑๐ ครับ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านครับ ผมนายวิฑูรย์ คีรธอบคอบ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๑๐ ครับ
ข้อบัญญัติฉบับนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าเป็นบ้านที่ปลูกใหม่ หรือบ้านที่กำลังปลูกใหม่
แล้วให้มีบ่อดักไขมันอย่างนี้แนวนั้นใช่ไหมครับ หรือว่าที่เก่าก็ต้องไปรื้อทำใหม่ครับ
แบบไหนครับ น่าจะเป็นที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ใช่ไหมครับ

- เชิญท่านปลัด อบต.ทุ่งควายกิน ครับ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านครับ ในเรื่องของข้อบัญญัติบ่อดักไขมันก็จะเป็นการใช้บังคับกับบ้านที่ดัดแปลง
ที่อยู่ริมคลองนะคะ เน้นที่เป็นริมคลองนะคะ ส่วนบ้านเก่าที่อยู่ริมคลองแล้วมีการ
ปล่อยน้ำลงในแหล่งน้ำและไม่ได้บำบัดก็ต้องไปช่วยปรับปรุงด้วยเหมือนกันคะ
บังคับเฉพาะบ้านที่อยู่ริมคลองเท่านั้นนะคะ ที่อยู่ริมคลองแล้วปล่อยน้ำลงคลอง
ลงแหล่งน้ำสาธารณะ และส่วนบ้านที่ปลูกใหม่สร้างใหม่จะมีแบบแปลนอยู่แล้ว
ที่เป็นบ่อบำบัดนะคะ อันนี้จะเน้นบ้านที่อยู่ริมน้ำคะ ขอขอบคุณคะ

- ครับ ท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงข้อซักถามแล้วนะครับ เชิญท่านปัญญา แวววัศศรี
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๑๑ ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ทุกท่านครับ กระผมนายปัญญา แวววัศศรี สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๑๑
เอาเฉพาะริมคลองนะครับ แต่ว่าแถวหมู่ที่ ๑๑ มีริมทางริมรางด้วยนะครับ ก็ปล่อย
ลงสู่คลองเหมือนกันนะครับ เกี่ยวข้องด้วยด้วยใช่ไหมครับ ครอบคลุมทั่วไปใช่ไหม
ครับ รวมถึงหนองน้ำต่างๆ ที่เป็นสาธารณะด้วยไหมครับ

(นายปัญญา แวววัศศรี)
ตรวจรายงานการประชุม

(นายชาติรี วงศ์จันทร์)
ตรวจรายงานการประชุม

นางสาวไกล่รุ่ง จิตตรง
ปลัด อบต.ทุ่งควายกิน

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

นายวุฒิสักดิ์ เพิ่มพูล
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน
หมู่ที่ ๘

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

นางสาวไกล่รุ่ง จิตตรง
ปลัด อบต.ทุ่งควายกิน

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระ ช่างไม้)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน

๑๗
(นายวุฒิสักดิ์ เพิ่มพูล)
ตรวจรายงานการประชุม

- ค่ะ ก็ครอบคลุมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเลยคะ

- ครับ ตามที่ท่านปัญหา แว่วบศรี สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๑๑ ได้สอบถามมานะครับ สรุปก็คือพื้นที่ที่ไกล่แหล่งน้ำทั้งหมดครับ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ไหมครับ เชิญครับ

- เชิญท่านวุฒิสักดิ์ เพิ่มพูล สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๘ ครับ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผมนายวุฒิสักดิ์ เพิ่มพูล สมาชิกสภา อบต.ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๘ ครับ ในการพิจารณาเรื่องนี้ผมก็แนะนำสักระยะครับ เมื่อเราอนุมัติและตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ระบุว่าบึง หนองน้ำสาธารณะทั่วไป อันนี้เขียนแค่คำว่าบำบัดน้ำเสียในอาคารเฉยๆ ครับ น่าจะระบุให้ชัดเจนด้วยครับ อย่าบอกแค่ว่าในอาคารเฉยๆครับ เดียวงครับ

- เชิญท่านปลัด อบต.ทุ่งควายกิน ครับ

- ตามนิยามข้อที่เขียนว่าแหล่งระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ในธรรมชาติแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือธรรมชาติได้รวมทั้งหมดเลยนะคะโดยข้อบัญญัติฉบับนี้ระบุไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ มีคำอธิบายอยู่แล้วนะคะ ขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงคะเดิมทีเรามีในเรื่องของการปลูกสร้างอาคาร เราจะมีการควบคุมอาคารอยู่แล้วสำหรับบ้านที่เป็นของใหม่ก็จะมีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ แต่ในส่วนของการประกาศตามกฎหมายกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ เขาจะพูดถึงแค่บ่อบำบัดน้ำเสียไม่ได้พูดถึงการกำจัดเขาก็เลยให้เราออกข้อบัญญัติคะ อันนี้ทางกระทรวงก็สั่งการให้เราดำเนินการมาอีกทีนะคะ มีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ เมื่อสภาเห็นชอบก็ต้องทำเรื่องไปราชกิจจานุเบกษา และก็ยังไม่รู้จะบังคับใช้เมื่อไหร่คะ ต้องรอประกาศจากราชกิจจานุเบกษา อีกทีคะ

- ท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเรียบร้อยแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ไหมครับ เชิญครับ

- ถ้าไม่มี ต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติครับ


(นายปัญญา แว่วบศรี)
ตรวจรายงานการประชุม


(นายชาติรี วงศ์จันทร์)
ตรวจรายงานการประชุม

นายสอน ตระกูลดี
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

- ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายศักดิ์สิทธิ์ กุมมะ
นายก อบต.ทุ่งควายกิน

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ผมนายศักดิ์สิทธิ์ กุมมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สามวาระรวดเดียว และการพิจารณา วาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ นั้น หากไม่ใช้การ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณสามารถพิจารณาสามวาระรวดได้นะครับ ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภา ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. สามวาระรวด ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สามวาระรวด โดยจำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๑ ท่าน มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม ๑๑ ท่าน เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ขาดประชุม ๐ ท่าน

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระ ช่างไม้)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน


(นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ตรวจรายงานการประชุม


(นายปัญญา แวรวีศรี)
ตรวจรายงานการประชุม


(นายชาติรี วงศ์จันทร์)
ตรวจรายงานการประชุม

● การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ)

นายถวัลย์ ใจดี

รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สามารถรวบรัด ครับ

- ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ

นายสอน ตระกูลดี

เลขานุการสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

- ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น พิจารณาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นเลขานุการสภาพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

นายถวัลย์ ใจดี

รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- ครับ เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา วาระที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผมขอเชิญที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ โดยท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลเป็น ที่เรียบร้อยแล้วครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภา ว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ) ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ) โดยจำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๑ ท่าน มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม ๑๑ ท่าน เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ขาดประชุม ๐ ท่าน

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระ ช่างไม้)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน

๑๗
(นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล)

ตรวจรายงานการประชุม

๑๗
(นายปัญญา แว่ววัชร)

ตรวจรายงานการประชุม

๑๗

(นายชาติรี วงศ์จันทร์)

ตรวจรายงานการประชุม

● การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

นายถวัลย์ ใจดี

รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สามารถจะรวดเร็ว

- ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นายสอน ตระกูลดี

เลขานุการสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

- ข้อ ๔๕ วรรค ๒ ในการพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม

- ข้อ ๔๔ วรรค ๔ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีพิจารณาสามารถจะ

นายถวัลย์ ใจดี

รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน

- ครับ เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวาระที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

- ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

- มีท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติใหม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอคำแปรญัตติ

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระ ช่างไม้)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน

(นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายปัญญา แว่ววับศรี)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายชาติรี วงศ์จันทร์)

ตรวจรายงานการประชุม

- มติที่ประชุม
- คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้งบ่อนักขมิ้นน้ำบาดาลใน
ในอาคาร พ.ศ. โดยจำนวนสมาชิกสภา ทั้งหมด ๑๑ ท่าน มีสมาชิกสภา
มาประชุม ๑๑ ท่าน เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ขาดประชุม ๐ ท่าน
- นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ขอมติที่ประชุม
พิจารณาในวาระสอง (ขั้นแปรญัตติ) ว่าสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม
- ที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ โดยจำนวน
สมาชิกสภา ทั้งหมด ๑๑ ท่าน มีสมาชิกสภา มาประชุม ๑๑ ท่าน เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ขาดประชุม ๐ ท่าน
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้ง
บ่อนักขมิ้นน้ำบาดาลในอาคาร พ.ศ. (วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ)
- นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน
- ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ
- นายสอน ตระกูลดี
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งควายกิน
- เรียนประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
- ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
- นายถวัลย์ ใจดี
รองประธานสภา อบต.ทุ่งควายกิน
- ครับ เลขานุการสภา ก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวาระที่ ๓
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผมก็จะขอมติที่ประชุม ว่าท่านสมาชิกสภา ท่านใด
เห็นชอบตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง การติดตั้ง
บ่อนักขมิ้นน้ำบาดาลในอาคาร พ.ศ. เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งควายกิน ยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม
- ที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง การติดตั้งบ่อนักขมิ้นน้ำบาดาลในอาคาร พ.ศ. เป็นข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน โดยจำนวนสมาชิกสภา ทั้งหมด ๑๑ ท่าน มีสมาชิกสภา
มาประชุม ๑๑ ท่าน เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ขาดประชุม ๐ ท่าน
- สำเนาถูกต้อง
- (นายธีระ ช่างไม้)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งควายกิน
- (นายวุฒิชัยศักดิ์ เพิ่มพูล)
ตรวจรายงานการประชุม
- (นายปัญญา แว่ววัชร)
ตรวจรายงานการประชุม
- (นายชาติรี วงศ์จันทร์)
ตรวจรายงานการประชุม